Omgevingsdienst TWENTE

Zie artikel 22.199 Geur Omgevingsplan

Voldoet uw horecaonderneming aan de geurregels?

Doorloop de onderstaande geurcheck

Bereidt u voedsel waarbij geur vrijkomt?

Nee

Ja

Uitzondering van toepassing?

Ja

Nee

Voldoet uw afvoer aan de eisen?

U dient te beschikken over één van de twee ontgeurings-systemen, te weten:

- een afvoerpijp minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn binnen 25 meter;
- een ontgeuringsinstallatie.

Ja

Nee

Is de geurbelasting sinds 2008 toegenomen?

Bijvoorbeeld door uitbreiding van de keuken, meer bak- of frituuractiviteiten of wijzigingen aan de afzuiging.

Nee

Ja

U voldoet

Onderneem actie

Uitzonderingen!

Kleine keukenapparaatuur (huishoudelijk gebruik) of op een gezoneerd industrieterrein (<1 geurgevoelig gebouw per hectare).

Let op!

Horecabedrijf van vóór 2008? Overgangsrecht is van toepassing als de geurbelasting niet is toegenomen.